

# Extra Batterijen toevoegen

inno  
ENERGY

1

## Welke batterij

- Als je een extra batterij wil toevoegen binnen de 3 jaar na aansluiting moet je er op letten dat je steeds kiest voor dezelfde batterij
- De batterij van een T10 is niet dezelfde als die van een Smile B3
- Een batterij heeft een ingebouwd BMS. Een BMS voor een 400V systeem (T10) is anders van één voor een 230V systeem (Smile 5)

inno  
ENERGY

2

## Welke batterij

- M4856-P is de batterij voor een laagspanningsysteem.
  - De P staat voor parallelkoppeling.
- M4856-S is de batterij voor een hoogspanningsysteem.
  - De S staat voor seriekoppeling, dit is nodig om de spanning van de verschillende modules op te kunnen tellen.



Model M4856-P



Model M4856-S

inno  
ENERGY

3

## Welke batterij

- Op een smile 5 omvormer mogen ook één of meerdere M4856-P (B3-BAT) geplaatst worden.
- De Smile 5 Bat mag wel niet gecombineerd worden met de batterijen voor de B3



Model Smile 5-Bat

inno  
ENERGY

4

## Hoe

---

- Een extra batterij toevoegen varieert van model tot model maar algemeen gezien gaat dit zeer eenvoudig. Dit staat volledig en duidelijk uitgelegd in de handleiding
- Voor de T10 batterij moeten de spanningen van de oude en de nieuwe gelijk gezet worden.